



# Prüfzentrum für Bauelemente

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Fenster • windows  
Rollläden • shutters  
Türen + Tore • doors  
Fassaden • curtain walling  
Baubeschläge • building hardware

## **KLASSIFIZIERUNGSBERICHT NR. 2020-04-0374-K2** Version 1.de

Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 : 2021-11 „Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse – Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung Deutsche Fassung EN 1627:2021“ in der Widerstandsklasse **RC 2**.

<b>Antragsteller</b>	MFI Metall + Fastening Industrie GmbH Hermannstr. 19 49767 Twist
<b>Bauart</b>	Einflügeliges Dreh-Kipp-Fensterelement aus Kunststoffprofilen, verglast, Vorwandmontage
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Einbruchhemmendes Fenster in Vorwandmontage</b>
<b>Maße</b>	geprüfte Größe (BxH) 1000 mm x 1200 mm, Extrapolationsregeln für Fenster nach DIN EN 1627 Anhang C (Bild C.2) Übertragbarkeit der Montage gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2020-04-0374-G1
<b>Angriffsseite</b>	Schließfläche (1) nach DIN 107
<b>Schließzustand</b>	versperrt und gesichert
<b>Beschläge</b>	WINKHAUS activPilot Concept, abschließbarer Fenstergriff mit Nachweis nach EN 13126-3 Stelle 7: 2/2
<b>Verglasung</b>	Dreifach Isolierverglasung mit Scheibenanteil und Prüfnachweis nach EN 356 Widerstandsklasse P5A, Verglasung umlaufend eingeklebt
<b>Montage</b>	Montage in Laibung oder Vorwandmontage gemäß „MFI Montageanleitung zur Fenstermontage Einbruchhemmung, Widerstandsklasse RC1N, RC2N, RC2“
<b>Klassifizierung</b>	Obige Bauart ist gemäß Gutachtliche Stellungnahme Nr. 2020-04-0374-G1 einbruchhemmend nach DIN EN 1627 : 2021-09 in der <b>Widerstandsklasse RC 2</b>
<b>Normbezeichnung</b>	Einbruchhemmendes Fenster DIN EN 1627-RC 2
<b>Gültigkeit</b>	Anwendbarkeit der DIN EN 1627 Ausgabe 2021-11

Andreas Nerz  
Stellv. Institutsleiter

Stephanskirchen  
05.04.2022

Dipl.-Ing. Matthias Demmel  
Prüfstellenleiter

Die Montageanleitung ist Bestandteil der Gutachtlichen Stellungnahme 2020-04-0374-G1 und dieses Klassifizierungsberichtes

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG  
AG Traunstein HRA 8871  
Lackermannweg 24, 83071 Stephanskirchen  
phG PfB Verwaltungs GmbH  
Geschäftsführer: Matthias Demmel, Rüdiger Müller  
AG Traunstein HRB 16490

Telefon +49 (0) 80 36 / 674947 0  
Telefax +49 (0) 80 36 / 674947 28  
www.pfb-rosenheim.de  
info@pfb-rosenheim.de

Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling  
IBAN: DE88 7115 0000 0500 5567 41  
SWIFT-BIC: BYLADEM1ROS  
Steuer-Nr.: 156/172/13009  
USt-IdNr.: DE245353602

